

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 55230041000105149533

Дата «21» февраля 2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



От 21.02.2023 г. № 243/ПВ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 243/ПВ

р.п. Саргатское, ул. Товстухо, 3
(место выдачи предписания)

«02» марта 2023 г.

Мною, главным специалистом – экспертом Рудаевой Ириной Николаевной
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ Преображенская средняя школа» ИНН 5532005305, ОГРН 1025501973606
о проведении профилактического визита по адресу(ам): 646403, Омская область, Саргатский район, д.Преображеновка, ул. Центральная, 27А

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

02.03.2023 г. в 15 -00 в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя школа» Саргатского муниципального района Омской области, Омская область, Саргатский район, с. Преображеновка, ул. Центральная, 27а, выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.1,12, 2.8.1- освещенность в учебных помещениях не приведена в соответствие с гигиеническими требованиями, имеется действующее предписание Роспотребнадзора № 297 от 31.08.2021 г. сроком до 01.08.2023 г. (было продлено решением от 12.09.2022 г.) что так же является нарушением п. 2.8.1, раздела v п.144, табл.5.54 и п.15 СанПиН 1.2.3685-21 п.2.4.3, 2.4.9-в компьютерном классе требуют замены три компьютерных стола (дефекты поверхностей); имеется действующее предписание Роспотребнадзора № 297 от 31.08.2021 г. сроком до 01.08.2023 г. (было продлено решением от 12.09.2022 г.)

п.2.7.1-требуется переоборудование системы отопления в спортивном зале (согласно данным производственного контроля в период отопительного сезона не поддерживаются требуемые параметры микроклимата) имеется действующее предписание Роспотребнадзора № 297 от 31.08.2021 г. сроком до 01.08.2023 г. (было продлено решением от 12.09.2022 г.)

п. 2.5.3. Пол в кабинете ОБЖ имеет дефекты поверхностей, не гладкий СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения* ути постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, а именно:

П.2.13-Отсутствует вытяжная локальная вентиляция с механическим побуждением над источником тепловыделения в варочном зале

(указан, нарушение, в виде структуры соответствия нормативной грамотности акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Преображенская СПШ»

№ п/п	Требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Уровень искусственной освещенности в учебных помещениях привести в соответствие с гигиеническими требованиями Основание: СП 2.4.3648-20 п.12., 2.8.1 п. 2.8.1, раздела v п.144, табл.5.54 и п.15 СанПиН 1.2.3685-21	05.08.2023г.
2	В компьютерном классе заменить три компьютерных стола (дефекты поверхностей); Основание: СП 2.4.3648-20, П.2.4.3, 2.4.9	05.08.2023г.
3	Требуется переоборудование системы отопления в спортивном зале Основание: СП 2.4.3648-20 п.2.7.1- Отделку пола в кабинете ОБЖ выполнить материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств Основание: п. СП 2.4.3648-20 2.5.3.	05.08.2023г.
4	Оборудовать пищеблок вытяжной локальной вентиляцией с механическим побуждением над источником тепловыделения в варочном зале Основание: СанПиН 2.3/2.4.3590-20, П.2.13	05.08.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Преображенская средняя школа» Саянского муниципального района Омской области, Омская область, Саянский район, с. Преображенка, ул. Центральная, 27а

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Саянском районе по адресу: р.п. Саянское, ул. Товстуха, 3, адрес электронной почты: sargatskoe@55.rospotrebnadzor.ru

заставным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО

(подпись ИИЗ, осуществляющего надзор)

[Handwritten signature]

(подпись)

Рудаева И.Н.

(подпись и Фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» 02 2023 г. *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

(подпись)

(подпись и Фамилия)

Предписание направлено по адресу: